

- a) zabezpieczenie ogranicznikami przepięć (schemat ochrony) linii sygnałowych, teleinformatycznych (analogowych i/lub cyfrowych);

I stopień ochrony	II stopień ochrony	III stopień ochrony
Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) - nazwa, model / lub brak ochrony:	Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) – nazwa, model / lub brak ochrony: Zabezpieczane obwody / układy sterowania:	Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) – nazwa, model / lub brak ochrony: EPCOS 230 04 0 Zabezpieczane urządzenia - wejścia sygnałowe sterowników, centrali, elektroniki przemysłowej i biurowej: zabezpieczenia we-wy - centrali telefonicznej

Dodatkowy opis:

- wyłączniki różnicowoprądowe (jaki znamionowy prąd wyzwala np. 500mA; jakie obwody zostały zabezpieczone np. oświetlenie, gniazda, wybrane maszyny (jakie?)), opis:

W zmodernizowanych instalacjach są zastosowane wyłączniki różnicowo-prądowe 30mA dla obwodów gniazd 230V

- badania okresowe instalacji elektrycznej i odgromowej (rodzaj, data protokołu, informacja o sprawności instalacji lub uwagach zawartych w protokole):

Badania są wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami dla obiektów co 6 miesięcy - w ramach kontroli obiektów wielkopowierzchniowych, co 12 mś i 5 lat dla pozostałych obiektów - instalacje są sprawne - protokoły do wglądu.

- inne uwagi (np. strefy EX)

KIEROWNIK
Działu Technicznego
[Signature]
mgr inż. Bartłomiej Prajsna